

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016014

Product **Jumpax Original** Holder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**PEUTZ-rapport**  
**A 2911-1-RA-001**

**PEUTZ**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2015-06-11**

## Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Original
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT verlijmd/ zelfklevend 2-3 mm

**Geldig tot** **2020-06-11**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

